

8. PIELIKUMS. Centralizētās ūdensapgādes urbumi un to aizsargjoslas¹ Viļānu apvienībā

Ūdensapgādes urbuma atrašanās vieta (pagasts)	LVĢMC DB nr.	Stingrā režīma aizsargjosla (rādiuss m)	Bakterioloģiskā aizsargjosla (rādiuss m)	Ķīmiskā aizsargjosla (rādiuss m)
Viļāni, Ceriņu ielā 25B	14779	30	60	180 ha
Viļāni, Ceriņu ielā	13980	15	85	180 ha
Viļāni, Ceriņu ielā	13981	30	104	180 ha
“Ūdenstornis”, Sokolku pagasts	24812	15	65	440 (pie ūdens patēriņa līdz 100m ³ /dnn)
Skudnovka, Sokolku pagasts	7044	10	65	500
Radopole, Viļānu pagasts	11678	20	nav nepieciešama	515
Lauzinieki, Viļānu pagasts	24159	10 - 30	nav nepieciešama	121 (pie ūdens patēriņa 9m ³ /dnn)
Jaunviļāni, Viļānu pagasts	13987	10	nav nepieciešama	770 (pie ūdens patēriņa 8l/sec)
Dekšāres pagasts	13961	40	75	907
Dekšāres pagasts	14122	10	nav nepieciešama	180 (pie ūdens patēriņa 17m ³ /dnn) 490 (pie ūdens patēriņa 129,6m ³ /dnn)
Dekšāres pagasts	14340	30	nav nepieciešama	460

¹ Rēzeknes novada pašvaldības informācija (Ūdens ņemšanas vietu (ūdensapgādes urbumu) tehniskās pases)